

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja napraw systemów bezpieczeństwa w dziewięciu lokalizacjach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- I. W zakresie realizacji zadania do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. :
 1. Dostawa i wymiana akumulatorów (22 sztuki).
 2. Naprawa/wymiana zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego (1 szt.).
 3. Naprawa/wymiana czujki zalania (1 szt.).

- II. Ogólne informacje dotyczące zakresu rzeczowego zamówienia:
 1. Lokalizacje objęte zadaniem oraz zakres prac:
 - a) Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo;
 - b) Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg;
 - c) Węzeł Szkieletowy RSS w Elku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Elk), 19-300 Elk;
 - d) Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński;
 - e) Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo;
 - f) Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
 - g) Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda;
 - h) Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno;
 - i) Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii Krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo.

- III. Wymagania dotyczące elementów podlegających naprawie/wymianie:
 1. Akumulatory:
 - a) Typ - uszczelnione akumulatory kwasowo-ołowiowe;
 - b) Napięcie znamionowe – 12V;
 - c) Pojemność znamionowa – minimum 7Ah;
 - d) Maksymalne napięcie ładowania – 13.8 VDC @ +20°C;
 - e) Maksymalny prąd ładowania – 2.16A;
 - f) Maksymalny prąd rozładowania – 35A;
 - g) Zakres temperatury pracy – co najmniej -0°C +40°C;
 - h) Materiał obudowy – ABS;
 - i) Środowisko pracy – wewnątrz obiektów.
 2. Sygnalizator zewnętrzny:
 - a) Zastosowanie - systemy sygnalizacji pożaru;
 - b) Natężenie dźwięku - minimum 110 dB @ 1 m;
 - c) Regulacja głośności – tak;
 - d) Zakres temperatury pracy – co najmniej -25°C +70°C;
 - e) Stopień ochrony - IP33C;
 - f) Zasilanie – 24VDC;

- g) Kolor klosza – Czerwony;
 - h) Rodzaj sygnalizacji - akustyczno-optyczny.
3. Czujka zalania:
- a) Zastosowanie - systemy sygnalizacji włamania i napadu;
 - b) Czas reakcji na zalanie – maksymalnie 1 s;
 - c) Zakres temperatury pracy – co najmniej -10°C +55°C;
 - d) Zasilanie – 12VDC;
 - e) Styk sabotażowy – tak;
 - f) Sonda kompatybilna z zastosowaną czujką.

IV. Wykaz czynności wymaganych do realizacji w węzłach objętych zadaniem:

1. Dostawa i wymiana akumulatorów:
- a) Węzeł Szkieletowy Działdowo – 4 sztuki;
 - b) Węzeł Szkieletowy Elbląg – 2 sztuki;
 - c) Węzeł Szkieletowy Elk – 3 sztuki;
 - d) Węzeł Szkieletowy Lidzbark Warmiński – 2 sztuki;
 - e) Węzeł Szkieletowy Mrągowo – 3 sztuki;
 - f) Węzeł Nowe Miasto Lubawskie - 2 sztuki;
 - g) Węzeł Szkieletowy Ostróda – 2 sztuki;
 - h) Węzeł Szkieletowy Szczytno – 1 sztuka;
 - i) Węzeł Szkieletowy Węgorzewo – 3 sztuki;
2. Naprawa/wymiana zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego:
- a) Węzeł Szkieletowy Nowe Miasto Lubawskie.
3. Naprawa/wymiana czujki zalania:
- a) Węzeł Szkieletowy Węgorzewo.

V. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający wymaga aby dostarczone akumulatory były fabrycznie nowe, z zastrzeżeniem żeby nie były starsze niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia oferty.
2. Zamawiający wymaga aby dostarczone akumulatory były tego samego modelu i producenta.
3. Zamawiający wymaga aby zdemontowane akumulatory zostały odebrane przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wymienione elementy na okres minimum 24 miesięcy.
5. Dostarczone urządzenia będą posiadały pełną dokumentację do właściwego korzystania, w szczególności: instrukcje obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancji, atesty, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym stanowi warunek odbioru przedmiotu umowy.
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny i pozbawiony wad.