

Olsztyn, dnia 12.02.2026 r.

Dotyczy: Zapytania o informację pt. *Dostawa i wymiana dwóch zasilaczy UPS wraz akumulatorami w budynku Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, udziela odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy w przypadku zaoferowania zasilacza o mocy 40 kVA o wyjściowym współczynniku mocy 1.0 gdzie $40 \text{ kVA} = 40 \text{ kW}$ będziemy zobligowani do wykonania:

- a) Zweryfikuje wartość max. obciążalności okablowania w częściach przed i za UPS-owej, zweryfikuje wartość max. dopuszczalnego obciążenia zasilania UPS i wyjść z zasilaczy (w przypadku dostawy urządzeń o mocy wyższej niż obecnie posiadane przez Zamawiającego);
- b) Dokona sprawdzenia bilansu cieplnego pomieszczenia, w którym zlokalizowano UPS-y pod kątem instalacji nowych zasilaczy (w przypadku dostawy urządzeń o mocy wyższej niż obecnie posiadane przez Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w oparciu o parametry oferowanych UPS-ów, jednoznacznie określił, czy w przedmiotowym przypadku zachodzi konieczność przeprowadzenia takiej weryfikacji.

Pytanie nr 2:

Czy obciążalność również dotyczy zasilacza UPS? Obecnie zastosowany zasilacz i stojak baterijny znacznie przekraczają wymagania które są postawione w zapytaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie baterii wewnętrznych co znacznie ułatwi instalację oraz zaoszczędzi miejsca w pomieszczeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii wewnętrznych pod warunkiem nie przekroczenia obciążalności podłogi technicznej wskazanej w punkcie IV 2. 2) OPZ lub dostosowania podłogi do obciążenia zaoferowanych urządzeń w miejscu ich instalacji.

Pytanie nr 4:

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 16.02.2026.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin składania odpowiedzi na dzień 17.02.2026 r. Godzina i sposób składania pozostają bez zmian.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 2, której udzielił w dokumencie pt. „Odpowiedzi na pytania” z dnia 11.02.2026 r. w następujący sposób:

Pytanie nr 2:

Dot. OPZ p. IV ppkt 2.2 – Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku zaoferowania UPSów z wyższym współczynnikiem sprawności ($40\text{kVA}/40\text{kW} - \text{pf} = 1.0$) niż obecnie posiadany przez Zamawiającego (obecnie zainstalowane $40\text{kVA}/32\text{kW} - \text{pf} = 0,8$), dostarczone zostały akumulatory na 10 min dla 32kW?

W przypadku podtrzymania obecnego zapisu Wykonawca, który zaoferuje UPSy o słabszym współczynniku sprawności automatycznie kalkuluje w kosztach mniejszą ilość akumulatorów (tylko dla 32kW zamiast 40kW) co skutkuje wyższą ceną oferty dla UPSów o wyższej sprawności.

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizował zapisy OPZ w p. IV ppkt 2.2 oraz p. V pozycja 1 i 5 w tabeli..

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zmian nr 2.