

Olsztyn, dnia 11.02.2026 r.

Dotyczy: Zapytania o informację pt. *Dostawa i wymiana dwóch zasilaczy UPS wraz akumulatorami w budynku Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, udziela odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania.

Pytanie nr 1:

Dot. OPZ p. I ppkt. 5 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczyć urządzenia z 5 letnią gwarancją Producenta (na UPSy i akumulatory)? Jeżeli nie jest wymagana 5 letnia gwarancja Producentów to prosimy o określenie czy i ile lat gwarancji Producenta jest wymagane.

Odpowiedź:

Na tym etapie Zamawiający chce ustalić wartość zamówienia w oparciu o między innymi najwyższy możliwy okres gwarancji.

Pytanie nr 2:

Dot. OPZ p. IV ppkt 2.2 – Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku zaoferowania UPSów z wyższym współczynnikiem sprawności (40kVA/40kW – pf = 1.0) niż obecnie posiadany przez Zamawiającego (obecnie zainstalowane 40kVA/32kW – pf =0,8), dostarczone zostały akumulatory na 10 min dla 32kW? W przypadku podtrzymania obecnego zapisu Wykonawca, który zaoferuje UPSy o słabszym współczynniku sprawności automatycznie kalkuluje w kosztach mniejszą ilość akumulatorów (tylko dla 32kW zamiast 40kW) co skutkuje wyższą ceną oferty dla UPSów o wyższej sprawności.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymaga zaoferowania UPSów z wyższym współczynnikiem sprawności (40kVA/40kW – pf = 1.0) wraz z akumulatorami na 10 min dla 32kW. Załącznikiem do odpowiedzi na pytania jest zmieniony OPZ w p. IV ppkt 2.2 oraz p. V pozycje 1 i 5 w tabeli.

Pytanie nr 3:

Dot. OPZ p. V Tabela wymagań punkt 2: „Baterie AGM, VRLA o projektowanej żywotności 10 lat”. Prosimy o doprecyzowanie zapisów odnośnie wymaganej żywotności baterii. Według klasyfikacji Eurobat baterie klasyfikowane są:

- 1) General Purpose 6-9 lat przy 20°C
- 2) Long Life 10-12 lat przy 20-25°C
- 3) Very Long Life >12 lat (przy 20°C)

Wymagania te określają żywotność w konkretnej temperaturze, prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, że Wymagacie Państwo baterii w klasie Long Life.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania baterii w klasie Long Life 10-12 lat przy 20-25°C.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację, na której kondygnacji znajduje się pomieszczenie UPS/akumulatorów, czy jest możliwość skorzystania z windy (w przypadku kondygnacji powyżej lub poniżej poziomu parteru)?

Odpowiedź:

Pomieszczenie w którym zlokalizowano przedmiotowe UPS-y znajduje się na parterze. Zasilacze posadowiono na podłodze technicznej o wysokości 50 cm. Aby dostać się na poziom podłogi technicznej należy pokonać schodki składające się z dwóch stopni.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zmian.