

O.253.83.2024

Olsztyn, 29.05.2024 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego O.253.83.2024 na usługę jednorazowej realizacji przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w **zakresie:**

Jest:**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

V. pkt 4. Agregaty „FG Wilson P22-6” – 55 l (ON) – Wymiana paliwa nie jest wymagana.

Nowe paliwo powinno być świeżo zakupione i przystosowane do pracy w warunkach zimowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zakupu paliwa. W zakres wymiany wchodzi również odbiór i utylizacja starego paliwa.

VI. pkt 3. Test urządzenia:

- 1) Test urządzenia bez obciążenia;
- 2) Test urządzenia z obciążeniem;
- 3) Kontrolę parametrów podczas pracy urządzenia.

Powinno być:**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

V. pkt 4. Agregaty „FG Wilson P22-6” – 55 l (ON) – Wymiana paliwa nie jest wymagana.

Nowe paliwo powinno być świeżo zakupione i przystosowane do pracy w warunkach zimowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zakupu paliwa. W zakres wymiany wchodzi również odbiór i utylizacja starego paliwa. Koszt paliwa powinien zostać wliczony do przesłanej oferty przeglądu.

VI. pkt 3. Test urządzenia:

- 1) Test urządzenia bez obciążenia;
- 2) Test urządzenia z obciążeniem (obciążenie agregatów w zakresie Wykonawcy, czas testu zgodny z wymaganiami producentów sprawdzanych agregatów);
- 3) Kontrolę parametrów podczas pracy urządzenia.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **06.06.2024 r.**, wyłącznie na adres mailowy: zakupy.dsi@warmia.mazury.pl.

W tytule wiadomości proszę o wpisanie numeru sprawy: **O.253.83.2024**.